



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Нижегородской области**

**Решение
о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований**

от 11.11.2022 № 2021-52-00-07-3371-ВП-ПП

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, г. Н. Новгород, ул. Тургенева, д.1
(место составления)

Ведущим специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области Мартиросян Ани Араиковна,
(должность, фамилия и инициалы, лица, вынесшего решение)

рассмотрев ходатайство (представление должностного лица) муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Школа № 14 им. В.Г. Короленко" (МАОУ «Школа № 14 им. В.Г. Короленко»), ИНН 5260062424, ОГРН 1025203024274, поступившее в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области «07» ноября 2022г. и зарегистрированное за входящим номером 52-20867-2022г в отсутствие контролируемого лица, хотя имеются сведения о надлежащем его уведомлении (вызов от 08.11.2022 №52-00-07/09-10071-2022 (вх. №21 от 08.11.2022г.)). (указываются сведения о контролируемом лице, подавшем ходатайство, должностном лице, оформившем представление, дата поступления и входящий номер)

о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №2021-52-00-07-3371-ВП от «03» декабря 2021г. (автоматически продлён на 90 дней (до 07.11.2022г.) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»),

установил:

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований №2021-52-00-07-3371-ВП от «03» декабря 2022г., контролируемому лицу необходимо совершить следующие действия в указанные сроки:

1. Обеспечить проведения ремонтных работ в кабинетах № 6 (технология ведения дома), №5 (начальных классов), №22 (русского языка и литературы), №23 (иностранного языка) на стенах бумажные обои, в раздевальном для мальчиков у спортивного зала на потолке следы протечки.
Срок исполнения - до 08.08.2023г.
2. Обеспечить проведения ремонтных работ в спортивном зале, со стен и потолка отслаивается краска, на потолке левостороннего лестничного марша следы протечки.
Срок исполнения - до 08.08.2023г.
3. Заменить напольное покрытие в обеденном зале (на полу местами выбита керамическая плитка)
Срок исполнения - до 08.08.2023г.
4. В горячем цеху над пароконвектоматом оборудовать местную систему вытяжной вентиляции

Срок исполнения - до 08.08.2022г.

5. Обеспечить подачу горячей воды к раковине для мытья рук в горячем цеху.

Срок исполнения - до 08.08.2022г.

6. Обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинете №25 (класс информатики) в соответствии нормативным значениям п.2.8. СП 2.4.3648-20 и табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения - до 08.08.2022г.

7. Во 2А классе (кабинет №4) и в 1Б классе (кабинет №5) столы и стулья ученические установить на высоту в соответствие с росто-возрастным показателям.

Срок исполнения - до 08.08.2022г.

(перечислить требования ранее выданного предписания и сроки исполнения)

Согласно ходатайству контролируемого лица (представлению должностного лица) администрация МАОУ «Школа № 14 им. В.Г. Короленко» с целью устранения выявленных нарушений, провела следующие мероприятия: проведен ремонт внутренней отделки в кабинетах № 6 (технология ведения дома), №5 (начальных классов), №22 (русского языка и литературы), №23 (иностранного языка), в спортивном зале, отремонтирован левосторонний лестничный марша; заменено напольное покрытие в обеденном зале; в горячем цеху над пароконвектоматом оборудована местная система вытяжной вентиляции; подача горячей воды к раковине для мытья рук в горячем цеху обеспечено; уровень искусственной освещенности в кабинете №25 соответствует нормативным значениям; во 2А и 1Б классах ученические столы и стулья установлены на высоту в соответствии с росто-возрастным показателями.

Представлены: копия протокола измерений искусственной освещенности №08/2-1442 от 26.10.2022г. , таблицы с информацией об обучающихся с номером ученической мебели (2А и 1Б), фотоотчет

(изложить содержание ходатайства (представления), перечислить приложенные документы)

По результатам проведенных консультаций с контролируемым лицом установлено: МАОУ «Школа № 14 им. В.Г. Короленко» проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований: провели ремонт внутренней отделки в кабинетах № 6 (технология ведения дома), №5 (начальных классов), №22 (русского языка и литературы), №23 (иностранного языка), в спортивном зале, отремонтировали левосторонний лестничный марша; заменили напольное покрытие в обеденном зале; в горячем цеху над пароконвектоматом оборудовали местную систему вытяжной вентиляции; подача горячей воды к раковине для мытья рук в горячем цеху обеспечили; уровень искусственной освещенности в кабинете №25 соответствует нормативным значениям; во 2А и 1Б классах ученические столы и стулья установлены на высоту в соответствии с росто-возрастным показателями.


(перечислить мотивированные выводы должностного лица по результатам рассмотрения ходатайства (представления))

и принято решение

прекратить исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 2021-52-00-07-3371-ВП от «03» декабря 2021г. с «11» декабря 2022 г.

отказать в удовлетворении ходатайства (представления) о прекращении исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № _____ от «__» _____ 20__ г.

Ведущий специалист –эксперт
отдела надзора по гигиене
детей и подростков



Мартиросян А.А.

(должность лица, вынесшего
решение)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего решения выслана на эл. почту: s14_nn@mail.52gov.ru